



BURMISTRZ ŁAP

18-100 Łapy

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

I.7013.19.2016

Łapy, dnia 12.01.2017 r.

Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach”.

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. Działając na podstawie art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych w zw. z § 2 ust 2 ppkt.2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ((Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) zwracamy się z wnioskiem o udzielenie informacji, na jakim poziomie została ustalona szacunkowa wartość zamówienia bez podatku od towarów i usług lub przesłanie fragmentu protokołu postępowania zawierającego informację o szacunkowej wartości zamówienia w ww. postępowaniu.
2. Według opisu technicznego oraz SIWZ należy wykonać rozbiórkę budynku kina oraz 5 budynków warsztatowych. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o dokumentację dotyczącą rozbiórki budynków.
3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przebudowę ciepłociągu.
4. Kto jest właścicielem drewna z wycinki? Jeżeli Zamawiający – prosimy o wskazanie miejsca odwozu.
5. Kto jest właścicielem gruntu z wykopu? Jeżeli Zamawiający – prosimy o wskazanie miejsca odwozu.
6. Prosimy o podanie okresu pielęgnacji zieleni drogowej.
7. Odnośnie zapisów rozdziału V ust. 5 pkt. 2 SIWZ, prosimy o odstąpienie od warunków podania nazw firm podwykonawców. Pragniemy zwrócić uwagę, że na etapie postępowania przetargowego Wykonawcy nie znają firm, którym zlecą realizację części robót. Dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym, Wykonawca przystępuje do rozmów z podwykonawcami.
8. Na stronie internetowej Zamawiającego dostępny jest przedmiar robót oraz specyfikacja wykonania robót prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego przebudowy sieci ciepłej.
9. Czy Zamawiający dopuści wbudowanie na kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od 200 mm do fi 500 mm rury PP o ściance zewnętrznej karbowanej, wewnątrz gładkiej ?
10. Zwracamy się o udostępnienie szczegółowego schematu na obetonowanie rury PVC fi 400 SN 12 na kanalizacji deszczowej.



11. Rozdział IV pkt. 1 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia podaje iż w ramach Zamówienia należy wykonać rozbiórkę 5 budynków warsztatowych oraz rozbiórkę budynku kina. Dokumentacja przetargowa nie zawiera żadnych projektów ani przedmiarów dotyczących tego zakresu robót. Zwracamy się o udostępnienie dokumentacji o stosowne projekty rozbiórek oraz przedmiary robót.
12. Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający posiada opracowanie dotyczące rozbiórki 5 budynków warsztatowych oraz budynku kina; bądź też Projekt Rozbiórek obiektów budowlanych kolidujących z w.w. inwestycją ? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie.
13. Proszę o zamieszczenie dokumentacji badań podłoża gruntowego.
14. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na :
 - rozbiórce 5 budynków warsztatowych ,
 - rozbiórce budynku kina.Czy Zamawiający posiada przedmiary na te roboty, a jeżeli nie to czy Zamawiający może podać wymiary w/w budynków oraz określić czy te budynki posiadają : zasilanie elektryczne, gazowe, odprowadzenie kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze wodociągowe.

Odpowiedź

1. Wartość szacunkowa zadania została ustalona na poziomie 4 611 028,59 zł netto.
2. Zamawiający zamieszcza brakującą dokumentację.
3. Zamawiający zamieszcza brakującą dokumentację.
4. Właścicielem drewna z rozbiórki jest Wykonawca.
5. Właścicielem gruntu z wykopu jest Wykonawca
6. Okres pielęgnacji zieleni wynosi do końca 2018 r.
7. Zamawiający nie odstępuje od warunku podania nazw firm wykonawcy, gdyż wynika to z nowelizowanej ustawy prawo zamówień publicznych art. 36b ust.1.
8. Zamawiający zamieszcza brakującą dokumentację.
9. Zamawiający nie dopuszcza rur PP o ścianie zewnętrznej karbowanej, wewnątrz gładkiej.
10. Zamawiający zamieszcza schemat obetonowania rury betonem C20/25 rysunek nr 9. Grubość obetonowania – 10cm.
11. Zamawiający zamieszcza brakującą dokumentację.
12. Zamawiający zamieszcza brakującą dokumentację.
13. Badania geologiczne podłoża zostały zamieszczone w dokumentacji wykonawczej branży drogowej.
14. Zamawiający zamieszcza brakującą dokumentację.

Powyższe wyjaśnienia nie modyfikują przedmiotu zamówienia, wobec czego Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

BURMISTRZ


Krzyszta Jabłońska