

2022-07-21

Białystok, dnia 18.07.2022 r.

Burmistrz Łap Urząd Miejski w Łapach
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy

2022-07-21

nr. w rejestrze

HK.903.391.2022

Na podstawie § 22 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przesyła okresową ocenę jakości wody z wodociągów sieciowych na terenie gm. Łapy. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody tj. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., z punktów zgodności dla poszczególnych wodociągów w ramach monitoringu parametrów grupy A, parametrów grupy B oraz monitoringu substancji promieniotwórczych informuje się, że woda z wodociągów: Łapy, Daniłowo Duże, Uhowo, Płonka Strumianka, Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach nadaje się do spożycia przez ludzi oraz z wodociągu Bokiny, indywidualnego ujęcia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach oraz indywidualnego ujęcia wody „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łapach warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi.

W tym okresie pobrano do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu parametrów grupy A, parametrów grupy B oraz monitoringu substancji promieniotwórczych z poszczególnych wodociągów następujące próbki wody:

1. **Wodociąg Łapy:** 1 próbkę wody przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku w ramach monitoringu parametrów grupy B oraz 3 próbki wody w ramach monitoringu parametrów grupy A oraz 1 próbkę wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Wszystkie próbki wody odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2. **Wodociąg Bokiny:** 2 próbki wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w tym 1 próbkę wody w ramach monitoringu parametrów grupy A i 1 próbkę wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych oraz 1 próbkę przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku w ramach monitoringu parametrów grupy B.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że prowadził postępowanie wszczęte na podstawie poboru próbki wody z dnia 18.01.2022 r. dotyczące przekroczonego normatywu higienicznego w zakresie jonu amonu w ilości – 0,52 mg/l oraz manganu - 57 µg/l.

Pozostałe próbki wody odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

3. **Wodociąg Daniłowo Duże:** 2 próbki wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach monitoringu parametrów grupy A i 1 próbkę wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych przez przedsiębiorstwo wodociągowe oraz 1 próbkę wody przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku w ramach monitoringu parametrów grupy A.

Wszystkie próbki wody odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).