

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU  
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (085) 73-25-091  
tel. centr. 73-25-236



2023-01-20

Białystok, dnia 14.01.2023 r.

Urząd Miejski w Łapach  
Burmistrz Łap PŁYNEŁO  
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24  
18-100 Łapy 2023-01-20  
nr. w rejestrze 551  
podpis

HK.903.15.2023

Na podstawie § 22 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przesyła okresową ocenę jakości wody z wodociągów sieciowych na terenie gm. Łapy. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody tj. w okresie od lipca do grudnia 2022 r., z punktów zgodności dla poszczególnych wodociągów w ramach monitoringu parametrów grupy A, parametrów grupy B oraz monitoringu substancji promieniotwórczych informuje się, że woda z wodociągów: Łapy, Daniłowo Duże, Uhowo, Płonka Strumianka, Bokiny, indywidualnego ujęcia wody Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach nadaje się do spożycia przez ludzi natomiast z indywidualnego ujęcia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi.

W tym okresie pobrano do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu parametrów grupy A, parametrów grupy B oraz monitoringu substancji promieniotwórczych z poszczególnych wodociągów następujące próbki wody:

1. **Wodociąg Łapy:** 2 próbki wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w tym 1 próbkę wody w ramach monitoringu parametrów grupy A i próbkę wody w ramach monitoringu parametrów grupy B. Obie próbki wody odpowiadały wymaganiom w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
2. **Wodociąg Bokiny:** 1 próbkę wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach monitoringu parametrów grupy A. Próbkę wody odpowiadała wymaganiom w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
3. **Wodociąg Daniłowo Duże:** 3 próbki wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w tym 2 próbki w ramach monitoringu parametrów grupy A i 1 próbkę wody w ramach monitoringu parametrów grupy B. Wszystkie próbki wody odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
4. **Wodociąg Uhowo:** 2 próbki wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach monitoringu parametrów grupy A. Obie próbki wody odpowiadały wymaganiom w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
5. **Wodociąg Płonka Strumianka:** 4 próbki wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w tym 3 próbki wody w ramach monitoringu parametrów grupy A i 1 próbkę wody w ramach monitoringu parametrów grupy B. Wszystkie próbki wody odpowiadały wymaganiom w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

6. **Wodociąg Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach przy ul. Brańskiej 8:** 4 próbki wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w tym 2 próbki wody w ramach monitoringu parametrów grupy A, 1 próbkę wody w ramach monitoringu parametrów grupy B oraz 1 próbkę wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych. Wszystkie próbki wody odpowiadały wymaganiom w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
7. **Indywidualne ujęcie wody w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach:** 1 próbkę wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach monitoringu parametrów grupy A. Próbkę wody odpowiadała wymaganiom w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).  
Próbka wody z indywidualnego ujęcia wody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie została pobrana z uwagi na awarię i przełączenie na wodociąg miejski.  
Obecnie woda z indywidualnego ujęcia wody w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach jest warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi z uwagi na ponadnormatywne przekroczenia manganu 160 µg/l, w punkcie: zawór czerpalny przy boksie do rozdrabniania warzyw.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku

*Waldemar Kulesza*