

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236



RPW/821/2024 P
Data: 2024-01-29

HK.903.22.2024

G
2024-01-29

Białystok, dnia 29.01.2024 r.

Burmistrz Łap
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy



Na podstawie § 22 ustęp 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przesyła okresową ocenę jakości wody z wodociągów na terenie gm. Łapy. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody t.j. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., z punktów zgodności dla poszczególnych wodociągów w ramach monitoringu parametrów grupy A oraz parametrów grupy B informuje się, że woda z wodociągów: Łapy, Płonka Strumianka, Daniłowo Duże, Bokiny, indywidualnego ujęcia wody Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach nadaje się do spożycia przez ludzi, natomiast z indywidualnego ujęcia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach oraz wodociągu publicznego Uhowo warunkowo jest dopuszczona do spożycia przez ludzi.

W tym okresie pobrano do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu parametrów grupy A oraz parametrów grupy B z poszczególnych wodociągów następującą liczbę próbek wody:

- 1. Wodociąg Łapy:** 3 próbki wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w tym 2 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 próbkę wody w zakresie monitoringu parametrów grupy B. Jakość wody ww. próbek odpowiadała wymaganiom w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
- 2. Wodociąg Bokiny:** 2 próbki wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach monitoringu parametrów grupy A i B. Jakość wody ww. próbek odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
- 3. Wodociąg Daniłowo Duże:** 3 próbki wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w tym 2 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 próbkę wody w zakresie monitoringu parametrów grupy B. Jakość wody ww. próbek odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
- 4. Wodociąg Uhowo:** 1 próbkę wody przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku w ramach monitoringu parametrów grupy B oraz 2 próbki wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach monitoringu parametrów grupy A. Kwestionowano jakość 1 próbki wody z uwagi na przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie manganu.
Obecnie woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi w przedmiotowym wodociągu.

Jakość wody pozostałych próbek odpowiadała wymaganiom w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

5. **Wodociąg Płonka Strumianka** 4 próbki wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w tym 3 próbki wody w ramach monitoringu parametrów grupy A i 1 próbkę wody w ramach monitoringu parametrów grupy B.

Jakość wody ww. próbek odpowiadała wymaganiom w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

6. **Wodociąg Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach przy ul. Brańskiej 8:** 1 próbkę wody przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku w ramach monitoringu parametrów z grupy B oraz 3 próbki wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w tym 2 w ramach monitoringu parametrów grupy A oraz 1 w ramach monitoringu parametrów z grupy B. Jakość wody ww. próbek odpowiadała wymaganiom w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

7. **Indywidualne ujęcie wody w Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach:** 1 próbkę wody przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku w ramach monitoringu parametrów z grupy B oraz 2 próbki wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe w tym 1 w ramach monitoringu parametrów grupy A oraz 1 w ramach monitoringu parametrów z grupy B.

Kwestionowano jakość 2 próbek wody z uwagi na przekroczenia normatywów higienicznych w zakresie sodu oraz zapachu.

Obecnie woda w przedmiotowym wodociągu jest warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza