


Białystok, 2018-02-16

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (85) 73-25-091
tel. centr. (85) 73-25-236

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Płonkowska 44
18-100 Łapy



HK.4410.64.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. t.j. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), §15 ust. 2 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r., poz. 2294), załącznika Nr 4 część A i D oraz Nr 7 część C do ww. rozporządzenia, po otrzymaniu po otrzymaniu w dniu 2018-02-16 wyników badań wykonanych u podwykonawcy o numerze akredytacji AB005 na zlecenie Laboratorium J. S. HAMILTON Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, próbki wody surowej pobranej w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych, na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy w dniu 09.08.2017 r., z wodociągu Łapy, w punkcie – SUW ul. Spółdzielcza, sprawozdanie z badań nr 316061/17/SOK z dnia 2017-11-02

stwierdza,

że w ww. wodzie stężenie trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 7 do ww. rozporządzenia.

W przypadku, gdy we wstępnym monitoringu pomiar stężenia trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 do rozporządzenia, podmioty, o których mowa w § 5 i § 6 ww. rozporządzenia wykonają pomiar stężenia trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 z częstotliwością co 5 lat.

Stężenie aktywności radonu wynosi < 10 Bq/l. Zgodnie z zał. Nr 4 część D, w przypadku gdy stężenie aktywności radonu w wodzie jest ≤ 10 Bq/l, badania w tym zakresie należy wykonywać jeden raz na 10 lat.

Dawka orientacyjna spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 4 część A.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Łap
ul. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy

2.aa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
lek. med. Zdzisław Wojciech Zwierz
SPECJALISTA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA

21/02/2018 09:53
DK/1265/2018



G41D2Bwfw