



URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl

BURMISTRZ ŁAP
18-100 Łapy
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

Łapy, dnia 06.04.2018 r.

I.7013.5.2018

Sprawa dotyczy: **postępowania przetargowego pn. „Przebudowa Placu Niepodległości w Łapach”.**

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęło zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. Projekt drogowy mówi o zastosowaniu płyt granitowych o grubości 10 cm natomiast projekt architektoniczny posiada zapis o płytach granitowych o grubości min. 8 cm. Bardzo proszę o jednoznaczne określenie grubości płyt które mają zostać zastosowane przy realizacji niniejszej inwestycji.

Odpowiedź

1. Płyty granitowe powinny mieć grubość 10 cm zgodnie z projektem oraz przedmiarem dołączonym do dokumentacji.

Powyższe wyjaśnienia nie modyfikują przedmiotu zamówienia, wobec czego Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

z up. BURMISTRZA

Anna Rutkowska
Sekretarz Gminy