

**Sprawa:** dotyczy specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego pn.: *Przebudowa istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach „Świat w kolorach” przy ul. Letniej 1.*

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęły zapytania o następującej treści:

W nawiązaniu do zapytania dotyczącego przebudowy budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach mam kilka pytań:


- w opisie technicznym Zamawiający wymaga drzwi drewnianych, czy ma to być lite drewno czy mogą to być drzwi z płyty MBF,
- brak jest wykazu stolarki,
- w opisie okien są klamki metalowe, w standardowych oknach klamki są z PCV, czy dopuszcza się okna z klamkami standardowymi z PCV?
- brak jest projektu instalacji elektrycznej,
- brak projektu rozdzielni elektrycznej.

Odpowiedź

- Zamawiający dopuszcza wbudowanie drzwi wewnętrznych wykonanych z płyty MDF,
- Niezbędne informacje (wymiary, parametry techniczne) dotyczące okien i drzwi do wbudowania zawarto w opisie technicznym (punkt 5.8) oraz w części rysunkowej załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej,
- Zamawiający dopuszcza zamontowanie w oknach klamek PCV zamiast klamek metalowych,
- Niezbędne informacje dotyczące instalacji elektrycznej opisane są w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej,
- Niezbędne informacje dotyczące rozdzielni elektrycznej opisane są w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej.

Powyższe wyjaśnienia nie modyfikują przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**Z up. BURMISTRZA**

  
Wiesław Kamiński  
Zastępca Burmistrza