



GMINA ŁAPY

18-100 ŁAPY
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
I. 7013.3.2016

Łapy, dnia 04.06.2018 r.

Sprawa dotyczy: **postępowania przetargowego pn. Dokończenie prac związanych z „Uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Łapach”**

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie

W związku z wykonaniem wizji lokalnej na terenie budowy oraz odwiertów, stwierdzono występowanie u podnóża grobli pomiędzy zbiornikami starych fundamentów betonowych i gruntów słabonośnych pod tymi fundamentami (namulów).

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zajęcie stanowiska czy należy uwzględnić w wycenie rozbiórkę tych fundamentów oraz wymianę gruntów słabonośnych na grunty spełniające wymagania nośności lub innego rozwiązania preferowanego przez Inwestora.


Jednocześnie zwracamy uwagę, że pozostawienie w podłożu fundamentów i gruntów słabonośnych może skutkować trudnościami w późniejszym posadowieniu obiektów budowlanych na tym obszarze, jak również zwiększeniem kosztów z tym związanych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że fundamenty betonowe, które zostały odkryte na zbiorniku nr 3 podczas wykonywania robót przez poprzedniego wykonawcę należy – zgodnie z opinią projektanta – pozostawić i nie należy wyceniać ich rozbiórki. Grunty słabonośne występujące pomiędzy zbiornikiem nr 1 i nr 2, stwierdzone podczas prac prowadzonych przez poprzedniego wykonawcę, należy pozostawić i nie dokonywać wyceny ich wymiany. Zgodnie z opinią projektanta układ warstw w podłożu umożliwia wykonanie robót ziemnych zgodnie z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej.

Powyższe wyjaśnienia nie modyfikują przedmiotu zamówienia, wobec czego Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z up. BURMISTRZA


Wiesław Kamiński
Zastępca Burmistrza