

Białystok 2018-09-07

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (85) 73-25-091
tel. centr. (85) 73-25-236

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Płonkowska 44
18-100 Łapy

Urząd Miejski w Łapach
WŁEYNEŁO
12-09-2018
nr w rejestrze 6322
podpis 70

HK.051.45.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 07.09.2018r. otrzymał wynik badania próbki wody pobranej dnia 30.08.2018r. z wodociągu Płonka Strumianka w sklepie „KUBUŚ” przy ul. Kościelnej 1 w Łapach Osse oraz mieszkaniu prywatnym Gąsówka Stara Kolonia, ul. Żeromskiego 25 w ramach interwencji wniesionej przez Pana Marka Olszewskiego.

Badania laboratoryjne wody wykonane przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku przy ulicy Legionowej 8 (Sprawozdanie nr LPW.9051.982.2018.5759.1377 z dnia 2018-09-06 i Sprawozdanie z badań nr LPW.9051.982.2018.5760.1378 z dnia 2018-09-06) wykazały przekroczenie mętności (odpowiednio $3,0 \pm 0,8$ NTU i $1,4 \pm 0,4$ NTU), zawartości żelaza (odpowiednio 1257 ± 201 $\mu\text{g/l}$ i 405 ± 65 $\mu\text{g/l}$) oraz zawartości manganu (odpowiednio 386 ± 69 $\mu\text{g/l}$ i 687 ± 124 $\mu\text{g/l}$).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r., poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mętność nie powinna przekraczać 1 NTU natomiast zawartość żelaza nie powinna przekraczać 200 $\mu\text{g/l}$, a manganu 50 $\mu\text{g/l}$.

Biorąc powyższe pod uwagę i po rozważeniu stopnia zagrożenia stwierdzonej jakości wody dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza warunkową jej przydatność do spożycia oraz zgodnie z § 21 ust.6 ww. rozporządzenia określa dopuszczalną wartość mętności 3,0 NTU, żelaza 1257 $\mu\text{g/l}$ i manganu 50 $\mu\text{g/l}$.

Ponadto na podstawie § 6 pkt. 3 ww. rozporządzenia przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o niewłaściwej jakości wody.

Zgodnie z § 26 ustęp 3 ww. rozporządzenia Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Płonkowskiej 44 w Łapach mają również obowiązek przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Do wiadomości.
Burmistrz Łap

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Białymstoku

lek. Elżbieta Stella Radiukiewicz
Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia

12/09/2018 10:24
DK/6322/2018



G41D2Da1b

