

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku  
16-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (086) 73-25-091  
tel. cent. 70-25-296

Białystok 2019-04-05

Burmistrz Łap      Urząd Miejski w Łapach  
ul. Sikorskiego 24      WPLYNEŁO  
18-100 Łapy

10 -04- 2019

nr w rejestrze .....  
podpis .....

HK.4410.167.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Płonka Strumianka. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie Urzędu Miasta Łapy oraz na stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach, jeżeli taka strona jest prowadzona. Sposób upowszechnienia komunikatu powinien umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

W załączeniu:

1. Komunikat

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o  
ul. Płonkowska 44  
18-100 Łapy

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku

Waldemar Kulesza

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku  
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (085) 73-25-091  
tel. cent. 73-25-236

## KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Płonka Strumianka, zaopatrującego miejscowości: Gąsówka Osse, Gąsówka Skwarki, Gąsówka Somachy, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Matyski, Płonka Kościelna, Płonka Kozły, Płonka Strumianka, Roszki Wodźki, Roszki Włodki, Gąsówka Stara, Łapy (część miejscowości)

stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu ( $138 \mu\text{g/l}$ ) oraz jonu amonowego ( $2,06 \text{ mg/l}$ ).

W wodzie przeznaczonej do spożycia zawartość manganu nie powinna przekraczać  $50 \mu\text{g/l}$ , natomiast zawartość jonu amonowego nie powinna przekraczać  $0,5 \text{ mg/l}$ .

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Ponadnormatywne wartości wymienionych parametrów pogarszają wygląd i smak wody nie stwarzają jednak istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku  
*Waldemar Kulesza*