

Białystok 2019-04-05

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. cent. 73-25-236

10/04/2019 09:48
DK/2501/2019



G41D2F00f

HK.4410.167.2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Płonkowska 44
18-100 Łapy



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 04.04.2019r. otrzymał wyniki badania próbek wody pobranych dnia 27.03.2019r. z wodociągu Płonka Strumianka w sklepie „KUBUŚ” przy ul. Kościelnej 1 w Łapach Osse oraz mieszkaniu prywatnym Gąsówka Stara Kolonia, ul. Żeromskiego 25 w ramach nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Badania laboratoryjne wody wykonane przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku przy ulicy Legionowej 8 (Sprawozdanie Nr LPW.9051.357.2019.1739.495 z dnia 04.04.2019 r. i Sprawozdanie z badań Nr LPW. 9051.357.2019.1740.496 z dnia 04.04.2019 r.) wykazały przekroczenie normatywy higienicznego w zakresie manganu (odpowiednio $138 \pm 25 \mu\text{g/l}$ i $122 \pm 22 \mu\text{g/l}$).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r., poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zawartość manganu nie powinna przekraczać $50 \mu\text{g/l}$.

Biorąc powyższe pod uwagę i po rozważeniu stopnia zagrożenia stwierdzonej jakości wody dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza warunkową jej przydatność do spożycia oraz zgodnie z § 21 ust.6 ww. rozporządzenia określa dopuszczalną wartość manganu - $138 \mu\text{g/l}$. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że na doprowadzenie jakości wody w wodociągu Płonka Strumianka pod względem żelaza, manganu, jonu amonowego, mętności oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C do wymagań określonych w ww. Rozporządzeniu została wydana decyzja Nr HK-68/D/219 z terminem realizacji do 30.04.2019 r.

Ponadto na podstawie § 6 pkt. 3 ww. rozporządzenia przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o niewłaściwej jakości wody.

Zgodnie z § 26 ustęp 3 ww. rozporządzenia Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Płonkowskiej 44 w Łapach mają również obowiązek przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Do wiadomości.

1. Burmistrz Łap

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Białymstoku

Waldemar Kulesza