


2019-05-06

Białystok dn. 2019.04.25

HK.4410.167.2019

06/05/2019 09:41
DK/2989/2019



G41D2FYm7

Urząd Miejski w Łapach
WPŁYNĘŁO

06-05-2019

nr w rejestrze
podpis

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Płonkowska 44
18-100 Łapy

DECYZJA Nr HK -106/D/19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. t. j. z 2019 r., poz. 59), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.), § 21 ust.1 pkt. 3 i ust. 3 i 6 i załącznik nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz na podstawie wyników laboratoryjnych badań próbek wody pobranych dnia 27.03.2019 r. z wodociągu Płonka Strumianka w Sklepie „Kubus” przy ulicy Kościelnej 1 w Łapach Osse oraz w mieszkaniu prywatnym przy ul. Żeromskiego 25 – Gąsówka Stara Kolonia (Sprawozdanie Nr LPW.9051.357.2019.1739.495 z dnia 2019-04-04 i Nr LM 9051.499.2019.1721.659 z dnia 2019-04-03 oraz Sprawozdanie z badań Nr LPW.9051.357.2019.1740.496 z dnia 2019-04-04 i Nr LM.9051.499.2019.1729.662 z dnia 2019-04-03) i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia przekroczonego parametru - manganu

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Płonka Strumianka oraz dopuszcza warunkowo wartość parametryczną **manganu - 138 µg/l**.

W związku z tym postanawia zobowiązać Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Płonkowskiej 44 w Łapach do:

1. Podjęcia działań mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem fizykochemicznym w ww. punktach do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
2. Przedłożenia do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku wyniku fizykochemicznego badania wody spełniającego obowiązujące wymagania w zakresie manganu w punktach pobrania: Sklep „Kubus” przy ulicy Kościelnej 1 w Łapach Osse oraz w mieszkaniu prywatnym przy ul. Żeromskiego 25 – Gąsówka Stara Kolonia.

Termin wykonania punktu 1 i 2 do dnia 14.06.2019r.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 27.03.2019 r. pobrał kontrolne próbki wody z wodociągu Płonka Strumianka w sklepie „KUBUS” przy ul. Kościelnej 1 w Łapach Osse oraz mieszkaniu prywatnym Gąsówka Stara Kolonia, ul. Żeromskiego 25. Badania laboratoryjne wody wykonane przez Dział Laboratoryjny

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku przy ulicy Legionowej 8 (Sprawozdanie nr LPW.9051.357.2019.1739.495 z dnia 2019-04-04 i LM 9051.499.2019.1721.659 z dnia 2019-04-03 oraz Sprawozdanie z badań nr LPW.9051.357.2019.1740.496 z dnia 2019-04-04 i LM.9051.499.2019.1729.662 z dnia 2019-04-03) wykazały przekroczenie zawartości manganu (odpowiednio 138 ± 25 $\mu\text{g/l}$ i 122 ± 22 $\mu\text{g/l}$).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r., poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zawartość manganu nie powinna przekraczać 50 $\mu\text{g/l}$.

W związku z ww. okolicznościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził, że przekroczenie zawartości manganu w wodzie z wodociągu Płonka Strumianka nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia pod warunkiem podjęcia natychmiastowych działań naprawczych i pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, dlatego też postanowił na podstawie § 21 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Płonka Strumianka. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że na doprowadzenie jakości wody w wodociągu Płonka Strumianka pod względem żelaza, manganu, jonu amonowego, mętności oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C do wymagań określonych w ww. Rozporządzeniu została wydana decyzja Nr HK-68/D/2019 z terminem realizacji do 30.04.2019 r.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku nakazał podjęcie przedsięwzięć naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem fizykochemicznym w ww. wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) i przedłożenie ich Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku wraz z harmonogramem ich realizacji nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o jakości wody.

Ponadto polecono poinformowanie konsumentów otrzymujących wodę dopuszczoną warunkowo z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu o jej jakości.

W związku z ww. okolicznościami i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia przekroczonych parametru (manganu) oraz na podstawie § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku postanowił stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Płonka Strumianka.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku jako organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Łap

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza