



Białystok, 2020.04.21

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Płonkowska 44
18-100 Łapy

HK.4410.154.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 § 5 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt. 1, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294) po otrzymaniu w dniu 06.04.2020 r. wyników badań wykonanych przez Laboratorium Badania Wody Wodociągów Białostockich ul. Wysokiego 160, 15-126 Białystok, próbki wody pobranej w dniu 03.03.2020 r. z wodociągu Bokiny w mieszkaniu prywatnym – Bokiny 46 w ramach kontroli wewnętrznej, sprawozdanie z badań wody Nr 207/1/2020 z dnia 06.03.2020 r.,

stwierdza,

że ww. woda w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach Nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i tabela 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia i w związku z tym jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

2. Burmistrz Łap

23/04/2020 13:45
DK/2826/2020



G41D2IKeQ

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku

z up. Urszula Połowianiuk
p.o. Zastępcy Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Białymstoku