



# URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, [www.lapy.pl](http://www.lapy.pl)

## GMINA ŁAPY

18-100 ŁAPY  
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24  
I.7013.6.2020

Łapy, dnia 21.09 2020 r.

Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „**Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Łapy**”

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

### Pytanie

1. W przedmiarze, poz 94, przyjęto 2 znaki aktywne, w projekcie SOR nie ma oznaczonych tych znaków; **jakie znaki będą aktywne?**
2. Zgodnie z przedmiarem na odc. 1 w Łapach Łynkach, warstwę mrozochronną z mieszanki związanej cementem, klasa C1,5/2 należy wykonać tylko od km 0+360,0 - 0+480,0. Natomiast zgodnie z rys. nr 4 szczegóły konstrukcyjne - warstwę mrozochronną z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0, należy wykonać na odcinku od km 0+070 do 0+522,19 (PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2). Prosimy o wyjaśnienie.

### Odpowiedź

1. Zamawiający zamieszcza brakujący arkusz projektu organizacji ruchu.
2. Zamawiający informuje, iż opis warstwy mrozochronnej na przekroju normalnym nr 2 posiada odnośnik (nr 8 kolor czerwony) W opisie odnośnika (prawy dolny róg rysunku nr 4) podano na jakim odcinku należy tę warstwę wykonać, tj.: od km 0+360,00 m do km 0+480,00 m (zgodnie z przedmiarem). Opisano to także w opisie technicznym (pkt nr 4.4) oraz na rys. nr 3.1 Profile podłużne.

W związku z tym iż zadane pytania nie modyfikują treści siwz, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

BURMISTRZ  
*Krzysztof Gólaszewski*  
Krzysztof Gólaszewski