



Utworzenie „Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” w Daniłowie Dużym
współfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego
przyznane w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

GMINA ŁAPY
18-100 ŁAPY
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

Łapy, dnia 22.10.2020 r.

I.7013.9.2020

Sprawa: dotyczy specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego pn.: Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Daniłowie Dużym 61, gmina Łapy.

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Czy Zamawiający w związku z wymaganiami stawianymi dokumentacji przetargowej pompom ciepła zapytujemy:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie pomp ciepła dwustopniowych zabudowanych w osobnych jednostkach. Pod warunkiem zmieszczenia się zaproponowanych urządzeń w kotłowni?

Prosimy również o dopuszczenie pomp ciepła dla których maksymalna temperatura dolnego źródła nie przekracza 25°C. Zwracamy uwagę, że tak wysokie temperatury dolnego źródła (wymagana temp. 30°C) mogą wystąpić jedynie w układach technologicznych gdzie wykorzystujemy ciepło z odzysku. W zaprojektowanym układzie pompa ciepła ma współpracować z instalacją dolnego źródła (sondy wypełnione solanką), w którym nie ma możliwość powstania tak wysokiej temperatury.

2. Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane balustrady schodów i pochylni zewnętrznych, ze stali nierdzewnej, czy stalowe, ocynkowane i malowane na RAL 7044? W dokumentacji jest zarówno stal nierdzewna jak i ocynk.

3. Czy samowar, dystrybutor mleka chłodzony, dystrybutor płatków, niezbędne naczynia, tace do wydawania posiłków wchodzi w zakres zamówienia ? Jeżeli tak, proszę o sprecyzowanie wymagań, określenie rodzaju i ilości niezbędnych naczyń i tac.

4. Czy szafki ubraniowe dwudzielne na odzież wierzchnią i służbową wchodzi w zakres zamówienia ? Jeżeli tak, proszę o sprecyzowanie wymagań.

5. Czy wyposażenie pokoi mieszkalnych wchodzi w zakres zamówienia ? Jeżeli tak, proszę o sprecyzowanie wymagań, podanie ostatecznej ilości poszczególnych mebli i wyposażenia.

6. Czy wyposażenie pralni wchodzi w zakres zamówienia ? Jeżeli tak, proszę o sprecyzowanie wymagań, ilości.
7. Czy wyposażenie pozostałych pomieszczeń wchodzi w zakres zamówienia ? Jeżeli tak, proszę o sprecyzowanie wymagań, ilości.
8. Czy Zamawiający stawia wymagania akustyczne projektowanej stolarki drzwiowej wewnętrznej, płytowej? Jeżeli tak, proszę o podanie wymaganego współczynnika izolacyjności akustycznej.
9. Czy Zamawiający wymaga w drzwiach płytowych ościeżnic stalowych stałych czy regulowanych ?
10. Proszę o wyjaśnienie jaką wykładzinę należy wycenić. Z dokumentacji projektowej, w tym ze STWiORB wynika, że mają być zastosowane wykładziny i heterogeniczne kompaktowe, i akustyczne oraz prądotrzymująca. Na przesłanym rzucie w poszczególnych pomieszczeniach brak informacji o rodzaju zastosowanej wykładziny. Proszę o wyjaśnienie z ewentualnym wskazaniem, w których pomieszczeniach jaki rodzaj wykładziny należy zastosować.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania pomp ciepła dwustopniowych zabudowanych w osobnych jednostkach.

Zamawiający dopuszcza pompy ciepła dla których maksymalna temperatura dolnego źródła nie przekracza 25°C.

Ad. 2 Stalowe, ocynkowane i malowane na RAL 7044.

Ad. 3 Samowar, dystrybutor mleka chłodzony, dystrybutor płatków, niezbędne naczynia, tace do wydawania posiłków nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 4 Szafki ubraniowe dwudzielne na odzież wierzchnią i służbową nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 5 Wyposażenie pokoi mieszkalnych nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 6 Wyposażenie pralni nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 7 W zakres zamówienia wchodzi wyposażenie kuchni, zmywalni, obieralni, magazynu produktów suchych, magazynu warzyw i owoców zgodnie z niżej wymienionym wykazem:

1	k1	płyta grilowa	40x70x85cm	1
2	k2	patelnia elektryczna	60x70x85cm	1
3	k3	frytkownica elektryczna	60x70x85cm	1
4	k5	kuchnia elektryczna z piekarnikiem	60x60x85cm	1
5	k6	stół przyścienny z półką	90x60x85cm	1
6	k8	stół przyścienny z półką	120x60x85cm	1
7	k8	stół przyścienny z półką	70x60x85cm	1
8	k9	Regał ociekowy	60x60x180cm	1
9	k11	lodówka	60x60x85cm	1
10	k12	blat z półkami	60x60x86cm	1
11	k12	krajalnica		1
12	k13	piec konwekcyjno parowy		1
13	k14	podstawa pod piec konwekcyjno parowy		1
14	k15	stół przyścienny bez półki	60x40x85	1
15	z3	stół przyścienny bez półki	60x60x85cm	1
16	z4	zmywarko wyparzarka	60x60x85cm	1
17	z5	pojemnik na odpadki na kółkach		1
18	z6	szafa przelotowa		1
19	o2	stół przyścienny z półką	70x60x85cm	1
20	o3	obieraczka do ziemniaków i warzyw		1
21	o5	stół przyścienny z półką	90x60x85cm	1
22	o6	urządzenie do dezynfekcji jaj		1
23	o7	lodówka	60x60x85cm	1
24	m1	szafa chłodnicza	60x60x190cm	2
25	m2	szafa mroźnicza	60x60x190cm	2
26	m3	regał magazynowy	90x40x180cm	2
27	m4	szafa magazynowa na nóżkach	90x50x180	1
28	w1	skrzynia na warzywa	60x60x120	2
29	w2	skrzynia na ziemniaki	120x70x120	1

Ad. 8 Drzwi do pokoi mieszkalnych, psychologa oraz administracyjnego Dw4, Dw3 zgodnie z PN-B-02151-3 wskaźnik $R_{A,I,R} \geq 30$ dB.

Ad. 9 Zamawiający wymaga ościeżnic stalowych regulowanych.

Ad. 10 Należy wycenić wykładzinę PCV z wywinięciem na ścianę wys. 10cm:

- dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną - PUR
- klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 34/42
- grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm
- grubość całkowita wykładziny EN-ISO 24346 – 2,0 mm
- klasa antypoślizgowości DIN 51130 – R10
- odporność na krzesła na kółkach EN 425 – bardzo dobra
- odporność na zaplamienia EN-ISO 26987 – dobra
- reakcja na ogień EN 13501-1 – B_{fl}-s1
- trwałość kolorów EN ISO 105-B02 ≥ 6
- stabilność wymiarowa <0,1%
- nadaje się na ogrzewanie podłogowe - tak

Powyższe wyjaśnienia nie modyfikują przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Dudziński
Zastępca Burmistrza