



# URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, [www.lapy.pl](http://www.lapy.pl)

Łapy, 2021-16-16

**BURMISTRZ ŁAP**

18-100 Łapy

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

O.0003.6.2021

**Radni Rady Miejskiej w Łapach**  
**Pani Emilia Malinowska**  
**Pani Urszula Jabłońska**  
**Pan Maciej Michno**  
**Pan Leszek Paweł Gulewicz**

**Sprawa: dotyczy interpelacji w sprawie gazyfikacji miejscowości Uhowo, Łapy  
Osse, Gąsówka stara i Gąsówka-Osse**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 20.01.2021 r. (data wpływu 21.01.2021 r.) oraz pisma z dnia 02.02.2021 r. informuję, iż w dniu 15.02.2021 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Polskiej Spółki Gazownictwa:

W załączeniu przesyłam kserokopię odpowiedzi Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Z poważaniem

*BURMISTRZ*  
*Krzysztof Gołaszewski*

Załącznik:

Pismo z dnia 15.12.2021 r.

*E. Łapka (pysci)* 0.0003.6.2021  
*[Signature]*

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku  
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok  
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 40



**Sekcja Rozwoju**  
tel. 85 675 68 09  
fax 85 664 59 40  
kamil.rutkowski@psgaz.pl

**Burmistrz Łap**  
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24  
18-100 Łapy

Wasz znak: O.0003.6.2021  
Nasz znak: PSGBI.ROSE.420.7.21

Białystok, 11.02.2021r.

Dot.: przedstawienia informacji dotyczących działań związanych z gazyfikacją miejscowości Uhowo oraz Łapy Osse i Gąsówka Stara.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku (dalej PSG) w odpowiedzi na pismo znak O.0003.6.2021 otrzymane w dniu 04.02.2021, informuje, iż na podstawie otrzymanych wniosków o przyłączenie do sieci gazowej zostało sporządzonych kilka wariantów koncepcji gazyfikacji miejscowości Uhowo oraz Łapy Osse i Gąsówka Stara:

- Koncepcja gazyfikacji miejscowości Uhowo zakładała rozbudowę sieci gazowej o łącznej długości ok. 3 km do 9 zadeklarowanych odbiorców. Analiza efektywności ekonomicznej nie wykazała pożądanego progu zwrotu inwestycji biorąc pod uwagę także potencjalnych odbiorców po trasie sieci gazowej.
- Koncepcja gazyfikacji miejscowości Łapy Osse oraz Gąsówka Stara zakładała rozbudowę sieci gazowej o łącznej długości ok. 3,7 km do 53 zadeklarowanych odbiorców. Analiza efektywności ekonomicznej nie wykazała pożądanego progu zwrotu inwestycji biorąc pod uwagę także potencjalnych odbiorców po trasie sieci gazowej.

PSG informuje, że powodzenie gazyfikacji uzależnione jest od spełnienia warunków technicznych oraz od uzyskania pozytywnych wyników oceny efektywności ekonomicznej inwestycji.

15/02/2021 08:56  
DK/1256/2021



G4112KmSE

DYREKTOR  
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku  
Z poważaniem

Grzegorz Mackiewicz

*[Signature]*