

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie z indywidualnego ujęcia wody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:


- manganu – 160 $\mu\text{g/l}$.

W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość manganu nie powinna przekraczać 50 $\mu\text{g/l}$.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Podwyższona zawartość manganu występująca na poziomie jak wyżej, wpływa na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarsza wygląd i smak wody). Nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza