




Białystok dn. 27.07.2023r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o. o.  
ul. Płonkowska 44  
18 -100 Łapy



### DECYZJA Nr HK -179/D/23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 t. j.), art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2023 r. poz. 537 t. j.), § 3 ust. 1, 3 pkt.1, § 21 ust.1 pkt. 3 i ust. 3 i 6 i załącznik nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz na podstawie wyniku laboratoryjnego badania próbki wody pobranej w ramach kontroli sprawdzającej dnia 28.06.2023 r. z wodociągu Płonka Strumianka w stacji uzdatniania wody w Płonce Strumiance, (Sprawozdanie LPW.9051.516.2023.3185.721 z badań wody z dnia 29.06.2023 r.) i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia przekroczonego parametru: azotynów w ww. punkcie

### stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Płonka Strumianka oraz dopuszcza warunkowo wartość parametryczną dla **azotynów** - 0,12 mg/l.

W związku z tym postanawia zobowiązać Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o. o., ul. Płonkówka 44, 18-100 Łapy do:

1. Podjęcia działań mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem fizykochemicznym w ww. punkcie do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ).
2. Przedłożenia do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku wyniku fizykochemicznego badania wody spełniającego obowiązujące wymagania w zakresie azotynów w punkcie pobrania: stacja uzdatniania wody w Płonce Strumiance.

**Termin wykonania punktu 1 i 2 do dnia 29.09.2023 r.**

Uzasadnienie



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 07.06.2023 r. otrzymał wynik badania próbki wody pobranej dnia 11.05.2023 r. z wodociągu Płonka Strumianka w stacji uzdatniania wody w ramach kontroli wewnętrznej.

Badanie laboratoryjne wody wykonane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (sprawozdanie z badań nr 223567/23/SOK z dnia 26.05.2023 r.) wykazało przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie azotynów w ilości – 0,99 mg/l.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 0,10 mg/l.

Badanie laboratoryjne ww. próbki wody w zakresie mikrobiologicznym wykazało, że woda spełnia obowiązujące wymagania.

W ponownie pobranej próbce wody dnia 30.05.2023 r. z ww. wodociągu w stacji uzdatniania wody Płonce Strumiance przez pracownika Laboratorium Badania Wody Wodociągów Białostockich Sp. z o. o., ul. Wysockiego 160 w Białymstoku (sprawozdanie z badań Nr 532/2023 z dnia 01.06.2023 r.) nie stwierdzono przekroczenia w zakresie azotynów, co jest zgodne z ww. rozporządzeniem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w ramach kontroli sprawdzając w dniu 28.06.2023 r. dokonał pobrania próbki wody z przedmiotowego wodociągu.

Badanie laboratoryjne wody wykonane przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, ul. Legionowa 8 (Sprawozdanie LPW.9051.516.2023.3185.721 z badań wody z dnia 29.06.2023 r., wykazało przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie azotynów – 0,12 mg/l.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 0,10 mg/l.

Biorąc powyższe pod uwagę i po rozważeniu stopnia zagrożenia stwierdzonej jakości wody dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza warunkową jej przydatność do spożycia oraz zgodnie z § 21 ust. 6 ww. rozporządzenia określa dopuszczalną wartość parametryczną dla azotynów – 0,12 mg/l.

Na podstawie § 6 pkt 3 ww. rozporządzenia administrator wodociągu ma obowiązek uzgodnienia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o niewłaściwej jakości wody.

Zgodnie z § 26 ustęp 3 ww. rozporządzenia Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Płonkowska 44 w Łapach ma również obowiązek przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Badanie laboratoryjne próbki w zakresie mikrobiologicznym (Sprawozdanie Nr LM.9051.830.2023.3166.993 z dnia 03.07.2023 r.) wykazało, że woda spełnia obowiązujące wymagania.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku jako organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Otrzymuje: Burmistrz Iąp

W załączeniu:

1. Klauzula informacyjna RODO
2. Sprawozdanie z badań wody nr LPW.9051.516.2023.3185.721 z dnia 29.06.2023 r.

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Białymstoku

*Urszula Polowianiuk*